

## Runtime Chart for Back-UPS CS

Зависимость времени работы на аккумуляторах от уровня нагрузки для: Back-UPS CS

230V

Вт	50	100	200	300	400	500	600	700	800	Полная Нагрузка	Половинная Нагрузка
VA~	80	160	320	480	640	800	960	1120	1280		
<a href="#">BK350EI</a>	47 min	19 min	5 min	--	--	--	--	--	--	5 min (210 Ватт)	18 min (105 Ватт)
<a href="#">BK500-RS</a>	1 hrs 4 mins	28 min	10 min	4 min	--	--	--	--	--	4 min (300 Ватт)	16 min (150 Ватт)
<a href="#">BK500EI</a>	1 hrs 2 mins	26 min	8 min	2 min	--	--	--	--	--	2 min (300 Ватт)	14 min (150 Ватт)
<a href="#">BK650EI</a>	1 hrs 9 mins	31 min	11 min	5 min	2 min	--	--	--	--	2 min (400 Ватт)	11 min (200 Ватт)



[www.apc.simetaplus.ru](http://www.apc.simetaplus.ru)

E-mail: [mail@simeta.ru](mailto:mail@simeta.ru)

Тел/факс: (812) 235-1775

197110, г.Санкт-Петербург Малый пр.ПС д.4

(812) 235-6714